DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Sonnenkraft GmbH** **Solarstr. 1** **9300 St. Veit** **ÖSTERREICH**
Herstellwerk	St. Veit
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	SKR500
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2018-04 CEN-KEYMARK - Programmregeln Solarthermische Produkte Version SKN N0444R3 (2019-12)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S1277 F
Gültig bis	2025-09-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2020-09-10

Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Leiter der Zertifizierungsstelle

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

011-7S1277 F von 2020-09-10

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2020-09-07

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 9806, Abschnitt 14 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtung betrieben werden.

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Universität Stuttgart
Institut für Gebäudeenergetik,
Thermotechnik und Energie-
speicherung
Pfaffenwaldring 6-6 a
70569 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

20COL1535OEM01, 20COL1535QOEM01 von 2020-09-07

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Sonnenkraft GmbH** **Solarstr. 1** **9300 St. Veit** **ÖSTERREICH**
Herstellwerk	St. Veit
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	SKR500L
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2018-04 CEN-KEYMARK - Programmregeln Solarthermische Produkte Version SKN N0444R3 (2019-12)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S1284 F
Gültig bis	2025-09-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2020-09-10

Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat 011-7S1284 F von 2020-09-10

Technische Angaben Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2020-09-07

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 9806, Abschnitt 14 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtung betrieben werden.

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Universität Stuttgart
Institut für Gebäudeenergetik,
Thermotechnik und Energie-
speicherung
Pfaffenwaldring 6-6 a
70569 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e) 20C0L1536OEM01, 20C0L1535QOEM01 von 2020-09-07

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

CERTIFICATE

Certificate holder	**Sonnenkraft GmbH** **Solarstr. 1** **9300 St. Veit** **AUSTRIA**
Production facility	St. Veit
Product	Solar collectors
Type, Model	SKR500
Testing basis	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2018-04 Specific CEN Keymark - Scheme rules for solar thermal products version SKN N0444R3 (2019-12)
Mark of conformity	
Registration No.	011-7S1277 F
Valid until	2025-09-30
Right of use	This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

2020-09-10

Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Head of Certification Body

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH
DIN CERTCO

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANNEX

Certificate

011-7S1277 F dated 2020-09-10

Technical Data

See data sheet, part of the test report of 2020-09-07

Note(s):

- The freeze resistance test according to DIN EN ISO 9806, clause 14 was not necessary. According to the manufacturer's declaration, the certified solar collectors may be used in frost exposed areas only in combination with appopriate frost protection mixtures or with appropriate frost protection controller.

Testing laboratory/ Inspection body

Universität Stuttgart
Institut für Gebäudeenergetik,
Thermotechnik und Energie-
speicherung
Pfaffenwaldring 6-6 a
70569 Stuttgart
GERMANY

Test report(s)

20COL1535OEM01, 20COL1535QOEM01 dated 2020-09-07

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

CERTIFICATE

Certificate holder	**Sonnenkraft GmbH** **Solarstr. 1** **9300 St. Veit** **AUSTRIA**
Production facility	St. Veit
Product	Solar collectors
Type, Model	SKR500L
Testing basis	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2018-04 Specific CEN Keymark - Scheme rules for solar thermal products version SKN N0444R3 (2019-12)
Mark of conformity	
Registration No.	011-7S1284 F
Valid until	2025-09-30
Right of use	This certificate entitles the holder to use the mark of conformity shown above in conjunction with the specified registration number. See annex for further information.

2020-09-10

Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Head of Certification Body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANNEX

Certificate	011-7S1284 F dated 2020-09-10
Technical Data	See data sheet, part of the test report of 2020-09-07 Note(s): - The freeze resistance test according to DIN EN ISO 9806, clause 14 was not necessary. According to the manufacturer's declaration, the certified solar collectors may be used in frost exposed areas only in combination with appopriate frost protection mixtures or with appropriate frost protection controller.
Testing laboratory/ Inspection body	Universität Stuttgart Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energie- speicherung Pfaffenwaldring 6-6 a 70569 Stuttgart GERMANY
Test report(s)	20COL1536OEM01, 20COL1535QOEM01 dated 2020-09-07